

KLIMAATTABELLEN NOVEMBER 2010, BEVOCHTIGINGSGRAMUREN PER MEETWEEK EN PER
KALENDERMAAND

Omschrijving

Omschrijving

Bevochtigingsgramuren zijn het product van het aantal bedrijfsuren van een bevochtigingsinrichting en het verschil tussen een bepaald absoluut vochtgehalte van de lucht aan de uittredezijde van de bevochtigingsinrichting en het gemiddelde absolute vochtgehalte van de buitenlucht aan de intredezijde.

Meetweek is de laatste volle week in de maand van maandag 08.00 uur gegeven week tot maandag 08.00 uur volgende week.

Kalendermaand loopt van de eerste dag 00.00 uur tot en met de laatste dag 24.00 uur van de maand.

Binnenconditie

11 Dagperiode 18°C, vochtgehalte 7,5 g/kg, alle dagen 0-24 uur, overige periode 0°C

14 Dagperiode , vochtgehalte 8,0 g/kg, alle dagen 0-24 uur, overige periode 0°C

15 Dagperiode , vochtgehalte 8,0 g/kg, alle dagen 8-18 uur, overige periode 0°C

16 Dagperiode , vochtgehalte 8,0 g/kg, ma t/m vr 8-18 uur, feestdagen uitgezonderd, overige periode 0°C

Tabel

ABONNEREN: [Waarom zijn de prijzen vervangen door x-jes?](#)

Bevochtigingsgramuren in g.kg-1.h

Periode	Binnenconditie	De Kooy	De Bilt	Leeuwarden	Deelen	Eelde	Twenthe	Vlissingen	Rotterdam	Eindhoven	Li
Wk. 47 (22-11/29-11)	11	x,xx	x,xx	x,xx	x,xx	x,xx	x,xx	x,xx	x,xx	x,xx	
	14	x,xx	x,xx	x,xx	x,xx	x,xx	x,xx	x,xx	x,xx	x,xx	
	15	x,xx	x,xx	x,xx	x,xx	x,xx	x,xx	x,xx	x,xx	x,xx	
	16	x,xx	x,xx	x,xx	x,xx	x,xx	x,xx	x,xx	x,xx	x,xx	
Kalendermaand	11	x,xx	x,xx	x,xx	x,xx	x,xx	x,xx	x,xx	x,xx	x,xx	
	14	x,xx	x,xx	x,xx	x,xx	x,xx	x,xx	x,xx	x,xx	x,xx	
	15	x,xx	x,xx	x,xx	x,xx	x,xx	x,xx	x,xx	x,xx	x,xx	
	16	x,xx	x,xx	x,xx	x,xx	x,xx	x,xx	x,xx	x,xx	x,xx	