

ALGEMENE GEBOUWGEGEVENS FLATGEBOUW, 72 WOONEENHEDEN, 9 BOUWLAGEN

- TABEL
- AFBEELDINGEN

Omschrijving

Kosten- en gegevenstabellen

- ALGEMENE GEBOUWGEGEVENS
- KENMERKEN VOOR GASVERBRUIK
- KENMERKEN VOOR ELEKTRICITEITSVERBRUIK
- GROOTHEDEN VOOR ELEKTRICITEITSVERBRUIK
- GROOTHEDEN VOOR TAPWATERINSTALLATIES

INLOGGEN: [Waarom zijn de prijzen vervangen door x-jes?](#)

Algemene gebouwgegevens

Gegeven	Type	Omschrijving	Eenheid	Hoeveelheid	
				Bruto	Netto
Algemeen	Aantal bouwlagen			9	
	Vloeroppervlakte		m ²	6.494	5.843
	Inhoud		m ³	19.482	16.360
	Vormfactor Ao/V		m ² /m ³	0,29	
Hoogte	Bouwlaaghoogte		m	3	
	Interne vrije hoogte		m	2,8	
	Gebouwhoogte		m	27	
Buitenschil	Gevel		m ²	2.758	
	Ramen	Oppervlakte	m ²	1.098	
		ZTA		0,7	
		Zonwering		1 x geen/3 x buiten	
	Deuren		m ²	288	
	Dak		m ²	722	
	Totale oppervlakte buitenschil		m ²	5.580	
	Percentage glas in totale gevel		%	33	
Vloer (alleen onderbouw)	Totale oppervlakte vloer		m ²	722	

Kenmerken voor gasverbruik

Gegeven	Type	Omschrijving	Eenheid	Isolatiegraad				
				Slecht	Matig	Redelijk	Goed	Zeer

Transmissiegegevens	Transmissiewaarde	Totaal gebouw	W/K	14.146,00	8.799,00	6.069,00	
		Per m ² NVO	W/K	2,40	1,50	1,00	
	Gemiddelde U-waarde		W/m ² .K	2,54	1,58	1,09	
	Thermische isolatie-index			-1,00	8,00	13,00	
	EPC-waarde						1,40
	Gevel	U - waarde	W/m ² .K	1,70	0,70	0,50	0,40
		R- waarde	K/W	0,59	1,43	2,00	2,50
	Ramen	U- waarde	W/m ² .K	5,70	4,35	3,00	2,80
		R- waarde	K/W	0,18	0,23	0,33	0,36
		Percentage isolatieglas	%	0,00	50,00	100,00	100,00
	Deuren	U- waarde	W/m ² .K	5,70	4,35	3,00	3,00
		R- waarde	K/W	0,18	0,23	0,33	0,33
	Dak	U- waarde	W/m ² .K	1,40	0,70	0,40	0,40
		R- waarde	K/W	0,71	1,43	2,50	2,50
	Vloer (alleen onderbouw)	U- waarde	W/m ² .K	2,20	1,30	0,90	0,40
		R- waarde	K/W	0,45	0,77	1,11	2,50
Ventilatiegegevens	Ventilatievoud, dagperiode	20% van het gebouw		2,50	2,00	2,00	0,50
		Overig deel gebouw		0,90	0,70	0,70	0,00
	Ventilatievoud, nacht			0,40	0,30	0,25	0,35
	Terugregeling ventilatie in winterperiode	Terugregelingsfactor		1,00	0,80	0,60	0,75
Interne warmte	Aantal personen			3,00	3,00	3,00	3,00
	Verlichting	Branduren binnenconditie 01	uur/jaar	1.825,00	1.825,00	1.825,00	1.825,00
		Vermogen	W/m ² NVO	28,00	28,00	15,00	15,00
	Apparatuur	Vermogen	W/m ² NVO	3,00	3,00	3,00	3,00
CV-installatie	Installatierendement	Rendement verwarmingsinstallatie	%	69,00	79,00	90,00	95,00
		Rendement warmteterugwinning	%	0,00	0,00	0,00	0,00
	Oppervlakte	Verwarming	m ²	0,00	0,00	0,00	0,00

Kenmerken voor elektriciteitsverbruik

Installatie	Omschrijving	Vermogen	
		Laag	Hoog
Verlichting	Reflectie	Hoog	Laag
Verwarming en ventilatie	Luchtwisseling	Beperkt	Volledig

Koeling	Gebouwdeel		
	Koelingsniveau		
Liften		Totaal	Totaal

Grootheden voor elektriciteitsverbruik

Bouwjaar	Ontwerp	Installatie	Omschrijving	Eenheid	Vermogen	
					Laag	Hoog
Voor 1965	Niet energiezuinig	Verlichting		W/m ²	31,1	47,3
		Verwarming en ventilatie	Beperkte luchtwisseling	W/m ²	1,6	
			Volledige luchtwisseling	W/m ²		2,1
		Koeling				
		Liften				
		Overige installaties		W/m ²	16,5	27,7
1965 - 1980	Niet energiezuinig	Verlichting		W/m ²	25,7	39,0
		Verwarming en ventilatie	Beperkte luchtwisseling	W/m ²	1,4	
			Volledige luchtwisseling	W/m ²		1,9
		Koeling				
		Liften			1,1	1,1
		Overige installaties		W/m ²	20,8	35,0
1980 - 1990	Energiezuinig	Verlichting		W/m ²	20,2	30,7
		Verwarming en ventilatie	Beperkte luchtwisseling	W/m ²	1,3	
			Volledige luchtwisseling	W/m ²		1,8
		Koeling				
		Liften			1,1	1,1
		Overige installaties		W/m ²	25,0	42,0
1990 - 2000	Energiezuinig	Verlichting		W/m ²	17,1	26,0
		Verwarming en ventilatie	Beperkte luchtwisseling	W/m ²	1,3	
			Volledige luchtwisseling	W/m ²		1,8
		Koeling				
		Liften			1,1	1,1
		Overige installaties		W/m ²	35,0	57,0
2000 - 2005	Energiezuinig	Verlichting		W/m ²	14,0	21,3
		Verwarming en ventilatie	Beperkte luchtwisseling	W/m ²	1,3	
			Volledige luchtwisseling	W/m ²		1,8
		Koeling				
		Liften				
		Overige installaties		W/m ²	45,0	75,0
Na 2005	Energiezuinig	Verlichting		W/m ²	12,4	18,9
		Verwarming en	Beperkte luchtwisseling	W/m ²	1,4	

ventilatie

Volledige luchtwisseling W/m^2 1,5

Koeling

Liften 1,1 1,1

Overige installaties W/m^2 50,0 80,0

Grootheden voor tapwaterinstallaties

Gegeven	Omschrijving	Eenheid	Isolatiegraad				
			Slecht	Matig	Redelijk	Goed	Zeer goed
Installatierendement	Opwekkingsrendement	%	60	60	60	60	60
	Systeemrendement	%	78	78	78	78	78
Oppervlakte zonnecollector	Warm-tapwaterbereiding	m^2	0	0	0	0	0

Afbeeldingen

