

ALGEMENE GEBOUWGEGEVENS SPORTHAL, MIDDELGROTE HAL

- TABEL
- AFBEELDINGEN

Omschrijving

Kosten- en gegevenstabellen

- ALGEMENE GEBOUWGEGEVENS
- KENMERKEN VOOR GASVERBRUIK
- KENMERKEN VOOR ELEKTRICITEITSVERBRUIK
- GROOTHEDEN VOOR ELEKTRICITEITSVERBRUIK
- GROOTHEDEN VOOR TAPWATERINSTALLATIES

INLOGGEN: [Waarom zijn de prijzen vervangen door x-jes?](#)

Algemene gebouwgegevens

Gegeven	Type	Omschrijving	Eenheid	Hoeveelheid	
				Bruto	Netto
Algemeen	Aantal bouwlagen			1	
	Vloeroppervlakte		m ²	3.410	3.316
	Inhoud		m ³	26.345	24.790
	Vormfactor Ao/V		m ² /m ³	0,34	
Hoogte	Bouwlaaghoogte		m	10 / 3,5 / 3,2	
	Interne vrije hoogte		m	9,75 / 3,25 / 2,95	
	Gebouwhoogte		m	10	
Buitenschil	Gevel		m ²	1.895	
	Ramen	Oppervlakte	m ²	144	
		ZTA		0,7	
		Zonwering		geen	
	Deuren		m ²	20	
	Dak		m ²	3.410	
	Totale oppervlakte buitenschil		m ²	8.878	
	Percentage glas in totale gevel		%	8	
Vloer (alleen onderbouw)	Totale oppervlakte vloer	m ²	3.410		

Kenmerken voor gasverbruik

Gegeven	Type	Omschrijving	Eenheid	Isolatiegraad			
				Slecht	Matig	Redelijk	Goed
Transmissiegegevens	Transmissiewaarde	Totaal gebouw	W/K	12.471,00	9.038,00	4.714,00	

Ventilatiegegevens		Per m ² NVO	W/K	3,80	2,70	1,40		
	Gemiddelde U-waarde		W/m ² .K	1,40	1,02	0,53		
	Thermische isolatie-index			8,00	13,00	18,00		
	EPC-waarde						2,80	
	Gevel	U-waarde	W/m ² .K	1,70	1,30	0,70	0,40	
		R-waarde	K/W	0,59	0,77	1,43	2,50	
	Ramen	U-waarde	W/m ² .K	5,70	4,35	3,00	3,20	
		R-waarde	K/W	0,18	0,23	0,33	0,31	
		Percentage isolatieglas	%	0,00	50,00	100,00	100,00	100,00
	Deuren	U-waarde	W/m ² .K	5,70	4,35	3,00	3,40	
		R-waarde	K/W	0,18	0,23	0,33	0,29	
	Dak	U-waarde	W/m ² .K	1,80	0,90	0,50	0,40	
		R-waarde	K/W	0,56	1,11	2,00	2,50	
	Vloer (alleen onderbouw)	U-waarde	W/m ² .K	2,00	2,00	0,90	0,40	
		R-waarde	K/W	0,50	0,50	1,11	2,50	
	Ventilatievoud, dagperiode	80% van het gebouw		3,50	3,00	2,50	2,50	
		Overig deel gebouw		1,90	1,40	1,15	1,15	
	Ventilatievoud, nacht			0,00	0,00	0,00	0,00	
	Terugregeling ventilatie in winterperiode	Terugregelingsfactor		0,80	0,60	0,60	0,70	
Interne warmte	Aantal personen			277,00	277,00	277,00	277,00	277,00
	Verlichting	Branduren binnenconditie 06	uur/jaar	5.110,00	5.110,00	5.110,00	5.110,00	5.110,00
		Vermogen	W/m ² NVO	18,00	180,00	11,00	11,00	
	Apparatuur	Vermogen	W/m ² NVO	4,00	4,00	4,00	4,00	
CV-installatie	Installatierendement	Rendement verwarmingsinstallatie	%	69,00	79,00	90,00	95,00	95,00
		Rendement warmteterugwinning	%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Oppervlakte	Verwarming	m ²	0,00	0,00	0,00	0,00	

Kenmerken voor elektriciteitsverbruik

Installatie	Omschrijving	Vermogen	
		Laag	Hoog
Verlichting	Reflectie	Hoog	Laag
Verwarming en ventilatie	Luchtwisseling	Beperkt	Volledig
Koeling	Gebouwdeel		

Grootheden voor elektriciteitsverbruik

Bouwjaar	Ontwerp	Installatie	Omschrijving	Eenheid	Vermogen	
					Laag	Hoog
Voor 1965	Niet energiezuinig	Verlichting		W/m ²	15,2	22,7
		Verwarming en ventilatie	Beperkte luchtwisseling	W/m ²	9,0	
			Volledige luchtwisseling	W/m ²		12,6
		Koeling				
		Liften				
		Overige installaties		W/m ²	2,8	4,2
1965 - 1980	Niet energiezuinig	Verlichting		W/m ²	11,1	13,1
		Verwarming en ventilatie	Beperkte luchtwisseling	W/m ²	8,6	
			Volledige luchtwisseling	W/m ²		12,2
		Koeling				
		Liften				
		Overige installaties		W/m ²	3,3	5,0
1980 - 1990	Energiezuinig	Verlichting		W/m ²	9,1	10,6
		Verwarming en ventilatie	Beperkte luchtwisseling	W/m ²	8,3	
			Volledige luchtwisseling	W/m ²		11,9
		Koeling				
		Liften				
		Overige installaties		W/m ²	3,9	5,8
1990 - 2000	Energiezuinig	Verlichting		W/m ²	9,1	10,6
		Verwarming en ventilatie	Beperkte luchtwisseling	W/m ²	8,3	
			Volledige luchtwisseling	W/m ²		11,9
		Koeling				
		Liften				
		Overige installaties		W/m ²	4,5	6,5
Na 2000	Energiezuinig	Verlichting		W/m ²	9,1	10,6
		Verwarming en ventilatie	Beperkte luchtwisseling	W/m ²	8,3	
			Volledige luchtwisseling	W/m ²		11,9
		Koeling				
		Liften				
		Overige installaties		W/m ²	5,0	7,2

Grootheden voor tapwaterinstallaties

Gegeven	Omschrijving	Eenheid	Isolatiegraad				
			Slecht	Matig	Redelijk	Goed	Zeer goed

