

KOELWATERPOMP

Omschrijving

Omschrijving

Circulatiepomp voor het verpompen van koelwater. De pomp heeft een pomphuis van gietijzer en flensaansluiting met een aansluitspanning van 3 x 400 V. De genoemde diameter is de pomphuisaansluiting.

Uitgangspunten


Pompen behoeven, bij normaal gebruik, geen onderhoud. Het normaal basisonderhoud van de koelwaterpomp omvat het rapporteren van de opgenomen stroom bij vollast. Omdat er geen onderhoud nodig is, is de levensduur niet te beïnvloeden. Alleen voor normaal onderhoud zijn daarom vervangingskosten opgenomen.

Tabel

ABONNEREN: [Waarom zijn de prijzen vervangen door x-jes?](#)

| Capaciteit in l/s | Aansluitdiameter m ³ /h | Maatregel | Reserveringskosten per stuk per jaar bij onderhoudsniveau | | |
|----------------------|---------------------------------------|-------------|--|----------------------|------------|
| | | | Eenvoudig | Normaal | Uitgebreid |
| 0,67 | 2,4 1 1/2" | Onderhouden | | x.xx | |
| | | Vervangen | | x.xx | |
| 1,11 | 4 1 1/2" | Onderhouden | | x.xx | |
| | | Vervangen | | x.xx | |
| 1,39 | 5 32 mm | Onderhouden | | x.xx | |
| | | Vervangen | | x.xx | |
| 1,67 | 6 40 mm | Onderhouden | | x.xx | |
| | | Vervangen | | x.xx | |
| 2,78 | 10 65 mm | Onderhouden | | x.xx | |
| | | Vervangen | | x.xx | |
| 13,47 | 48,5 106 mm | Onderhouden | | x.xx | |
| | | Vervangen | | x.xx | |

Afbeeldingen



 BOUWKOSTEN.NL IS ONDERDEEL VAN **igg** bouweconomie.

BOUWKOSTEN.NL B.V.

IS
OOK
UITGEVER
VAN

GWWKOSTEN.NL
BOUWKOSTEN.NL
EXPLOITATIEKOSTEN.NL
TAXAROMONLINE.NL
BOUWKOSTENKOMPAS.NL