

VERDEELINRICHTING, LICHT

Omschrijving

Omschrijving

Verdeelinrichting bestaat uit aardlekschakelaar, installatie-automaten, beltrafo, buis- en draad invoeringen.

Uitgangspunten

De maximale stroom per groep bedraagt 16 A. De verdeelinrichting, behoeft, bij normaal onderhoud, geen onderhoud. Voor normaal onderhoud zijn vervangingkosten opgenomen.

Tabel

ABONNEREN: [Waarom zijn de prijzen vervangen door x-jes?](#)

Aantal lichtgroepen	Eenheid	Maatregel	Reserveringskosten per eenheid per jaar bij onderhoudsniveau		
			Eenvoudig	Normaal	Uitgebreid
3	stuk	Vervangen		X.XX	
4	stuk	Vervangen		X.XX	
5	stuk	Vervangen		X.XX	
6	stuk	Vervangen		X.XX	
9	stuk	Vervangen		X.XX	
12	stuk	Vervangen		X.XX	
15	stuk	Vervangen		X.XX	
18	stuk	Vervangen		X.XX	


Inclusief

- invoeren afgaande buis;
- aansluiten anders.

Exclusief

- kWh-meting.

Afbeeldingen



 **BOUWKOSTEN.NL** IS ONDERDEEL VAN **igg** bouweconomie.

BOUWKOSTEN.NL B.V.

IS
OOK
UITGEVER
VAN

GWWKOSTEN.NL
BOUWKOSTEN.NL
EXPLOITATIEKOSTEN.NL
TAXAROMONLINE.NL
BOUWKOSTENKOMPAS.NL