

AARDING

Omschrijving

Omschrijving

Aardingsvoorzieningen behoeven, bij normaal gebruik, geen onderhoud. Omdat er geen onderhoud plaatsvindt, is de levensduur niet te beïnvloeden. Alleen voor normaal onderhoud zijn daarom de vervangingskosten opgenomen.

Tabel

ABONNEREN: [Waarom zijn de prijzen vervangen door x-jes?](#)

Type	Omschrijving	Uitvoering	Maatregel	Reserveringskosten per stuk per jaar bij onderhoudsniveau		
				Eenvoudig	Normaal	Uitgebreid
Veiligheidsaarding gebouw			Onderhouden		X.XX	
Aardelektrode	3 m	Ø 16,0 mm	Vervangen		X.XX	
	6 m	Ø 17,3 mm	Vervangen		X.XX	
Aardingsblok		1 x 25 mm ² + 1 x 6 mm ²	Vervangen		X.XX	
		1 x 25 mm ² + 5 x 6 mm ²	Vervangen		X.XX	
Aardleiding	4 mm ²		Vervangen		X.XX	
	6 mm ²		Vervangen		X.XX	
	10 mm ²		Vervangen		X.XX	
	25 mm ²		Vervangen		X.XX	
Bandaardklem	170 mm		Vervangen		X.XX	
Buisaardklem	3/8"		Vervangen		X.XX	
	1/2"		Vervangen		X.XX	
	3/4"		Vervangen		X.XX	
Hoofdaardrail	M8 x 16, lengte 25 mm		Vervangen		X.XX	
Overspanningsafleider	4-polig		Vervangen		X.XX	

