

SINGLE SPLITSYSTEEM EN INVERTER WARMTEPOMP

Omschrijving

Omschrijving

De splitunit bestaat uit een buitenunit bevestigd aan de buitenmuur, een binnenunit bevestigd aan het plafond (inbouwmodel), geïsoleerde leidingen tussen buiten- en binnenunit en bevestigingsmateriaal. Het toegepaste koelmiddel is R410A. De splitunit is uitgerust met winterregeling. Standaard uitvoering om te koelen.

Uitgangspunten

Condenswaterafvoer vindt plaats via de riolering. De afstand tussen binnen- en buitenunit is 5 m. Het onderhoud geschiedt door een STEK-erkend bedrijf. Bij splitunits ontstaan bij normaal gebruik geen gebreken, daarom zijn hiervoor geen herstellkosten opgenomen.

Tabel

ABONNEREN: [Waarom zijn de prijzen vervangen door x-jes?](#)

Type	Vermogensklasse in kW	Bijzonderheid	Maatregel	Reserveringskosten per stuk per jaar bij onderhoudsniveau		
				Eenvoudig	Normaal	Uitgebreid
Standaard	2,5		Onderhouden	x.xx	x.xx	x.xx
			Vervangen	x.xx	x.xx	x.xx
	6,5		Onderhouden	x.xx	x.xx	x.xx
			Vervangen	x.xx	x.xx	x.xx
	14,0		Onderhouden	x.xx	x.xx	x.xx
			Vervangen	x.xx	x.xx	x.xx
Inverter warmtepomp	2,0	Hooghangend wandmodel	Onderhouden	x.xx	x.xx	x.xx
			Vervangen	x.xx	x.xx	x.xx
		Dakopstelling buitenunit, muuropstelling binnenunit	Onderhouden	x.xx	x.xx	x.xx
			Vervangen	x.xx	x.xx	x.xx

Afbeeldingen



