BLIKSEMBEVEILIGINGSINSTALLATIE

Omschrijving

Omschrijving

De bliksembeveiligingsinstallatie wordt aangelegd volgens NEN 1014 en is gebaseerd op beveiligingsklasse LP3.
De overspanningsafleider is geschikt voor gebruik in een TT-stroomstelsel met een fase-spanning van 230 Vac. De overspanningsafleider, als onderdeel van een overspanningsbeveiligingsinstallatie, is zonder voorzekering.

Uitgangspunten

Bliksembeveiligingsinstallaties behoeven, bij normaal gebruik, geen onderhoud.

Tabel

ABONNEREN: Waarom zijn de prijzen vervangen door x-jes?

Omschrijving	Bijzonderheid	Maatregel	Eenheid	Reserveringskosten per eenheid per jaar bij onderhoudsniveau		
				Eenvoudig	Normaal	Uitgebreid
Leidingnet, afgaand		Vervangen	m		x,xx	
Leidingnet, dak	Met isolatoren en opvangspitsen	Vervangen	m		x,xx	
Overspanningsafleider	4-polig	Vervangen	stuk		x,xx	

Afbeeldingen