

CENTRALE NOODVERLICHTING

Omschrijving

Omschrijving

De voedingskast voor centrale noodverlichting is voorzien van een batterij-unit (24 Vdc), waarmee de armaturen kunnen worden gevoed bij het wegvallen van de netvoeding.

De armaturen kunnen in een ringleiding worden aangesloten.

Uitgangspunten

De opgegeven vermogens van de voedingskast behoren bij een autonomietijd van 1 uur.

Tabel

ABONNEREN: [Waarom zijn de prijzen vervangen door x-jes?](#)

Onderdeel	Omschrijving	Bijzonderheden	Maatregel	Reserveringskosten per stuk per jaar bij onderhoudsniveau		
				Eenvoudig	Normaal	Uitgebreid
Voedingskast	150 W		Herstellen storingen		X.XX	
			Vervangen		X.XX	
	760 W		Herstellen storingen		X.XX	
			Vervangen		X.XX	
Armatuur, inbouw	TL 1 x 8 W	24 Vac/dc	Herstellen storingen		X.XX	
			Vervangen		X.XX	
		230 Vac	Herstellen storingen		X.XX	
			Vervangen		X.XX	
	LED, 2(4) x 1 W	Enkelzijdig	Herstellen storingen		X.XX	
			Vervangen		X.XX	
Armatuur, opbouw	TL 1 x 8 W	Enkelzijdig	Herstellen storingen		X.XX	
			Vervangen		X.XX	
		Dubbelzijdig	Herstellen storingen		X.XX	
			Vervangen		X.XX	
	LED, 4 x 1 W	Dubbelzijdig	Herstellen storingen		X.XX	
			Vervangen		X.XX	

Exclusief

I bekabeling.

Afbeeldingen

