

VERVANGEN VENTILATORUNIT

Omschrijving

Omschrijving

De woonhuisventilatorunit bestaat uit ventilatorunit en dakdoorvoer. De warmteterugwinapparaten met een rendement van 70% zijn uitgerust met een wisselstroommotor, de apparaten met een rendement van 90% met een gelijkstroommotor.

Uitgangspunten

Voor de dakdoorvoer is gerekend met een ventilatiedakdoorvoer voor een hellend dak van 35° tot 55°.

Wandcontactdoos en driestandenschakelaar zijn al aanwezig.

De ventilatorunit met warmteterugwinning is exclusief condensafvoer.

Tabel

ABONNEREN: [Waarom zijn de prijzen vervangen door x-ies?](#)

Type	Rendementsklasse	Capaciteit		Kosten per stuk
		m ³ /s	m ³ /h	
Standaard		0,04	150	x.xx
		0,05	180	x.xx
Met warmteterugwinning	95%	0,02 - 0,125	55 - 450	x.xx
		0,01 - 0,11	40 - 380	x.xx

Exclusief

- ▮ bouwkundige voorzieningen.

Afbeeldingen



