

VERVANGEN REGELKAST VOOR LBK, 1 VENTILATOR EN VERWARMING

Omschrijving

Omschrijving

Het vervangen van een regelkast voor luchtbehandelingskast in renovatiesituatie.

De regelkast is geschikt voor de regeling van een luchtbehandelingskast voorzien van de volgende specificaties; één toevoerventilator, verwarming, filter en vorstbeveiliging. De regeling geschiedt op basis van de inblaastemperatuur.

De regelkast bestaat uit een plaatstalen wandkast waarin is opgenomen: digitale regelapparatuur, hoofdschakelaar, voeding, schakelmateriaal en alle andere noodzakelijke componenten.

De regelkast voldoet aan de 'Veiligheid van machines / Elektrische uitrusting van machines' NEN-EN 60204 en 'Veiligheidsvoorschriften voor laagspanningsinstallaties' NEN 1010, inclusief de bijbehorende aanvullingen.

De toegepaste regelapparatuur is geschikt voor aansluiting op een gebouwbeheersysteem (GBS) of een installatiebeheersysteem (IBS).

Tabel

ABONNEREN: [Waarom zijn de prijzen vervangen door x-jes?](#)

Luchthoeveelheid in m ³ /h	Kosten per stuk
4.000	x.xx
10.000	x.xx
20.000	x.xx
30.000	x.xx
40.000	x.xx
50.000	x.xx

Inclusief

- ┆ regelkast;
- ┆ regelaars in de regelkast;
- ┆ engineering software;
- ┆ aansluiten bekabeling op de regelkast.

Exclusief

- ┆ toerenregelaars;
- ┆ luchtbehandelingskast;
- ┆ luchttoevoerventilator;
- ┆ veldapparatuur;
- ┆ bekabeling;
- ┆ in bedrijf stellen installatie.

Afbeeldingen



 **BOUWKOSTEN.NL** IS ONDERDEEL VAN **igg** bouweconomie.

BOUWKOSTEN.NL B.V.

IS
OOK
UITGEVER
VAN

GWWKOSTEN.NL
BOUWKOSTEN.NL
EXPLOITATIEKOSTEN.NL
TAXAROMONLINE.NL
BOUWKOSTENKOMPAS.NL