

MONTEREN THERMOSTAAT, RADIOGRAFISCH, VOOR CV-KETELS

Omschrijving

Omschrijving

Monteren van een thermostaatzender- en ontvanger in een nieuwbouwsituatie.

Radiografische thermostaten kunnen gebruikt worden in situaties waar geen kabel tussen thermostaat en CV-ketel aangebracht kan worden. Een andere toepassing is de zoneregeling waarbij de ontvanger een servomotor zal aansturen.

De thermostaatzender wordt gevoed door batterijen. De thermostaatontvanger wordt in de buurt van de ketel en/of servomotor geplaatst en wordt aangesloten op het lichtnet (230 Vac). Maximale afstand tussen zender en ontvanger is 30 m.

Tabel

ABONNEREN: [Waarom zijn de prijzen vervangen door x-jes?](#)

Type	Uitvoering	Programma	Kosten per stuk
Kamerthermostaat	Zender		x.xx
		Met automatische nachtverlaging	x.xx
Klokthermostaat	Zender/Ontvanger, 1-kanaal	Week, optimaliserend	x.xx

Inclusief

- bevestigingsmateriaal.

Exclusief

- bekabeling;
- instellen of inregelen van de apparatuur.

Afbeeldingen



