

MONTEREN MEETOPNEMER, REGELING, ANALOOG

Omschrijving

Omschrijving

Het monteren van een opnemer in nieuwbouwsituatie.

De opnemers zijn analoog en hebben een aansluitspanning van 15 Vdc en een actieve uitgang van 0 - 10 Vdc. De opnemers kunnen via een (afgeschermd) 3-aderige kabel worden aangesloten.

De opnemers kunnen en worden gebruikt als onderdeel van een regeling voor CV/AC-installaties.

Tabel

ABONNEREN: [Waarom zijn de prijzen vervangen door x-ies?](#)

Type	Uitvoering	Meetbereik	Kosten per stuk
Temperatuur	Ruimte	0 t/m +40 °C	X.XX
	Ruimte, setpointinstelling	0 t/m +40 °C	X.XX
	Buiten	-20 t/m +40 °C	X.XX
	Kanaal	-20 t/m +40 °C	X.XX
	Dompel	0 t/m +100 °C	X.XX
Hulpstuk, dompelbuis	Koper		X.XX
	RVS		X.XX
Relatieve vochtigheid	Ruimte	0 - 100%	X.XX
		0 - 100%, opbouw, 3 V	X.XX
	Kanaal	0 - 100%	X.XX
Relatieve vochtigheid / temperatuur	Ruimte	0 - 100%, +40 °C	X.XX
	Kanaal	0 - 100%, +40 °C	X.XX
Dauwpuntdetector	Ruimte, zelfklevend	75 - 100%	X.XX
Druk	Vloeistoffen/gassen	0 - 1.000 kPa	X.XX
Drukverschil	Ruimte	0 - 250 Pa	X.XX
Luchtkwaliteit	Ruimte	CO2 400 - 2.000 ppm	X.XX

Inclusief

- monteren in of aan de daarvoor bestemde hulpstukken.

Exclusief

- | bekabeling;
- | instellen of inregelen van de apparatuur.

Afbeeldingen

