

VERVANGEN MEETOPNEMER, REGELING, DIGITAAL

Omschrijving

Omschrijving

Het vervangen van een opnemer in renovatiesituatie.

De opnemers zijn digitaal en geschikt voor aansluiting tot 230 Vac, de werking is volgens het aan/uit-principe. De opnemers kunnen en worden gebruikt als onderdeel van een regeling voor CV/AC-installaties.

Tabel

ABONNEREN: [Waarom zijn de prijzen vervangen door x-jes?](#)

Type	Uitvoering	Meetbereik	Kosten per stuk
Thermostaat	Ruimte	+5 t/m +32 °C, differentie 0,8 K	x.xx
	Vorstbeveiliging	-10 t/m +12 °C, differentie 3 K	x.xx
Hygrostaat	Ruimte	30 - 90%, differentie 6%	x.xx
	Kanaal	15 - 95%, differentie 4%	x.xx
Drukschakelaar	Ruimte	50 - 400 Pa, differentie < 30 Pa	x.xx
	Lucht, stoom en water	1 - 10 bar, differentie 1 - 3 bar	x.xx
	Koelvloeistof en water	0,6 - 4,8 bar, differentie 0,3 bar	x.xx

Inclusief

- monteren in of aan de daarvoor bestemde hulpstukken.

Exclusief

- bekabeling;
- instellen of inregelen van de apparatuur.

Afbeeldingen



