MONTEREN FREQUENTIEREGELAAR

Omschrijving

Omschrijving

Het monteren van een frequentie-omvormer op een muur in een geconditioneerde ruimte of in een regelkast bij nieuwbouwsituatie.
De frequentie-omvormer is bedoeld voor toerenregeling van centrifugaal ventilatoren ten behoeve van conventionele luchtbehandelingskasten.
De omvormer is standaard voorzien van programmeerbare stuuringangen en signaaluitgangen, RFI-filter en een bedieningspaneel. De omvormer kan worden ingebouwd in een daarvoor geschikte regelkast of in een geconditioneerde ruimte.
De omvormer is CE gemarkeerd met betrekking tot de EMC richtlijn en de laagspanningsrichtlijnen en voldoet aan de productnorm 'Elektronisch geregelde aandrijvingen' EN 61800-3.
De elektromotor van de ventilator dient geschikt te zijn voor frequentieregeling. Het genoemde motorvermogen geldt bij een netvoeding van 400 V en 50 Hz.

Tabel


ABONNEREN: Waarom zijn de prijzen vervangen door x-jes?

Luchthoeveelheid in m^3/h	Maximale motorvermogen in kW	Kosten per stuk
5.000	1,1	x,xx
6.500	1,5	x,xx
9.000	2,2	x,xx
12.000	3,0	x,xx
15.000	4,0	x,xx
19.000	5,5	x,xx
23.000	7,5	x,xx
30.000	11,0	x,xx
37.500	15,0	x,xx
43.000	18,5	x,xx
48.000	22,0	x,xx
58.000	30,0	x,xx

Exclusief

- luchtbehandelingskast;
- regelkast;
- elektromotoren;
- bekabeling.

Afbeeldingen



BOUWKOSTEN.NL IS ONDERDEEL VAN igg bouweconomie.

BOUWKOSTEN.NL B.V. / IS OOK UITGEVER VAN

GWWKOSTEN.NL
BOUWKOSTEN.NL
EXPLOITATIEKOSTEN.NL
TAXAROMONLINE.NL
BOUWKOSTENKOMPAS.NL