

VERVANGEN KRACHTWANDCONTACTDOOS

Omschrijving

Omschrijving

Bevestiging van de buis door middel van drukzadels tegen een betonnen of een stenen wand. De opbouw wandcontactdoos is 3-polig + nul + aarde, type CEE-norm IP67 en geschikt voor een nominale spanning van 380 - 415 V.

Uitgangspunten


Gerekend is met 10 m kabel, getrokken in 10 m hostalitbuis, open systeem. De rest wordt in de goot gelegd.

Tabel

ABONNEREN: [Waarom zijn de prijzen vervangen door x-jes?](#)

Stroomsterkte in A	Koperdoorsnede kabel in mm ²	Lengte leiding in m	Kosten per stuk
16	2,5	10	x.xx
		25	x.xx
		50	x.xx
		75	x.xx
32	4	10	x.xx
		25	x.xx
		50	x.xx
		75	x.xx
63	6	10	x.xx
		25	x.xx
		50	x.xx
		75	x.xx
	10	10	x.xx
		25	x.xx
		50	x.xx
		75	x.xx

Afbeeldingen



 **BOUWKOSTEN.NL** IS ONDERDEEL VAN **igg** bouweconomie.

BOUWKOSTEN.NL B.V.

IS
OOK
UITGEVER
VAN

GWWKOSTEN.NL
BOUWKOSTEN.NL
EXPLOITATIEKOSTEN.NL
TAXAROMONLINE.NL
BOUWKOSTENKOMPAS.NL