

VERVANGEN DEFECTE SERVOMOTOR VOOR LUCHTKLEP

Omschrijving

Verschuiven: van de luchtbehandelingsinstallatie functioneert de servomotor van de luchtklep niet meer of vertoont beschadiging, breuk of roest. Vaak doen één of meerdere regelfuncties het niet meer.

Oorzaken: de servomotor functioneert niet meer door veroudering, beschadiging, overbelasting of lekkage elders.

Maatregelen: vervangen van de servomotor, inclusief het in bedrijf stellen van de luchtbehandelingsinstallatie. De kosten zijn exclusief bekabeling.

Tabel

ABONNEREN: [Waarom zijn de prijzen vervangen door x-jes?](#)

Activiteit	Draaimoment in Nm	Besturing	Elektrische slagbegrenzing	Kosten per stuk
Vervangen servomotor	5	3-punts, 230 V	Zonder	x.xx
			Met	x.xx
		Glijdend, 0 - 10 V	Zonder	x.xx
			Met	x.xx
	20	3-punts, 230 V	Zonder	x.xx
			Met	x.xx
		Glijdend, 0 - 10 V	Zonder	x.xx
			Met	x.xx

Afbeeldingen

