

VERVANGEN DEFECTE SERVOMOTOR VOOR REGELAFSLUITER

Omschrijving

Verschuiven: van de CV-installatie functioneert de servomotor van de regelafluit niet meer. Vaak doen één of meer regelfuncties het niet meer. Tevens kan de servomotor beschadigd of gebroken zijn of roestplekken vertonen.

Oorzaken: de servomotor functioneert onvoldoende of helemaal niet meer door veroudering, beschadiging, overbelasting of inwerking van vocht als gevolg van lekkage.

Maatregelen: vervangen van de servomotor, inclusief het weer in bedrijf stellen van de CV-installatie. De kosten zijn exclusief bekabeling.

Tabel

ABONNEREN: [Waarom zijn de prijzen vervangen door x-jes?](#)

Activiteit	Besturing	Draaimoment in Nm	Kosten per stuk
Vervangen servomotor	3-punts, 230 V	5	x.xx
		12,5	x.xx
	3-punts, 24 V	20	x.xx

Afbeeldingen

