

## LEDIGE KAST VOOR OVERSPANNINGSBEVEILIGING

## Omschrijving

## Omschrijving

Het vervangen van een ledige kast voor overspanningsbeveiliging in renovatiesituatie.

De overspanningsafleiders zijn onderverdeeld in 3 beveiligingsklassen:

- I B - grofbeveiliging;
- I C - middenbeveiliging;
- I D - fijnbeveiliging.

## Tabel

**ABONNEREN:** [Waarom zijn de prijzen vervangen door x-ies?](#)

| Beveiligingsklasse | Kosten per stuk      |
|--------------------|----------------------|
| B                  | <a href="#">x.xx</a> |
| C                  | <a href="#">x.xx</a> |
| D                  | <a href="#">x.xx</a> |