

VERVANGEN GEBREKKIGE OPBOUW NOODVERLICHTINGSARMATUUR

Omschrijving

Verschijnsel: de noodverlichtingarmatuur vertoont beschadigingen, de kap sluit niet meer goed of de testknop is verdwenen of blijft hangen. Ook kan de bedrading verdroogd zijn met kans op kortsluiting, de lichtopbrengst van de opbouwarmatuur kan sterk zijn verminderd door vervuiling of door een verouderde lamp of het pictogram is niet meer conform de laatste NEN-norm.

Oorzaken: de opbouwarmatuur is vervuild of van buitenaf beschadigd. De armatuur functioneert niet meer door een defecte netbewaking, accu of lamp. Oververhitting kan ontstaan door veroudering en niet meer optimaal functioneren van bovengenoemde elektrische componenten en doordat de afgegeven warmte onvoldoende verdwijnt.

Maatregelen: noodverlichtingarmatuur vervangen, inclusief aansluiten en in bedrijf stellen. De kosten zijn gebaseerd op identieke vervanging bij het gebruik van een trap. Ze zijn exclusief het aanpassen van tekeningen, groepenverklaring en plafond.

Tabel

ABONNEREN: [Waarom zijn de prijzen vervangen door x-ies?](#)

Activiteit	Type	Aantal lampen	Autonomietijd in uren	Specificatie	Kosten per stuk
Vervangen opbouwarmatuur	Decentraal	1	1	Enkelzijdig	x.xx
				Dubbelzijdig	x.xx
				Dubbelzijdig met zelftest	x.xx
		2	1	Enkelzijdig	x.xx
				Dubbelzijdig	x.xx
				Dubbelzijdig met zelftest	x.xx
	Centraal	1	nvt	Enkelzijdig	x.xx
				Dubbelzijdig	x.xx
				Dubbelzijdig met zelftest	x.xx
				Enkelzijdig	x.xx

Afbeeldingen



