

MONTEREN OVERSPANNINGSBEVEILIGING

Omschrijving

Omschrijving

Het monteren van een overspanningsafleider(s). De afleiders zijn geschikt voor gebruik in een TT-stroomstelsel met een fase-spanning van 230 Vac. De overspanningsafleiders zijn onderverdeeld in 3 beveiligingsklassen:

- I B - grofbeveiliging;
- I C - middenbeveiliging;
- I D - fijnbeveiliging.

De overspanningsafleiderinstallatie wordt in kast gemonteerd.

Tabel

ABONNEREN: [Waarom zijn de prijzen vervangen door x-jes?](#)

Beveiligingsklasse	Signalering	Aantal polen	Maximale voorzekering in A	Kosten per stuk
B	Zonder	4	60	x.xx
			100	x.xx
C	Zonder	4	40	x.xx
	Met	4	40	x.xx
D	Met	2	5	x.xx
		4	5	x.xx

Exclusief

- I verzekering overspanningsbeveiligingsinstallatie.

Afbeeldingen



