

VERVANGEN DEFECTE KRACHTSCHAKELAAR

Omschrijving

Verschuiven: de schakelaar vertoont roestplekken, beschadigingen, verbrandingsverschijnselen of de schakelaar functioneert niet meer.

Oorzaken: de schakelaar is verouderd of beschadigd van buitenaf. Oververhitting kan ontstaan bij een slecht contact door slijtage, vuil of door onvoldoende schakelmomenten. Het niet meer functioneren van de schakelaar kan veroorzaakt zijn door een loszittend onderdeel van het binnenwerk of door een afgebroken draad waardoor geen contact meer wordt gerealiseerd.

Maatregelen: vervangen van de schakelaar, inclusief aansluiten en in bedrijf stellen. De kosten zijn gebaseerd op identieke vervanging en zijn exclusief het aanpassen van tekeningen en groepenverklaringen.

Tabel

ABONNEREN: [Waarom zijn de prijzen vervangen door x-jes?](#)

Activiteit	Aantal polen	Uitvoering	Stroomsterkte in A	Kosten per stuk
Vervangen schakelaar	2	Standaard	20	x.xx
		Met hangslotbeveiliging	20	x.xx
	3	Standaard	20	x.xx
			25	x.xx
			32	x.xx
			63	x.xx
		Met hangslotbeveiliging	20	x.xx
			25	x.xx
			32	x.xx
			63	x.xx

Afbeeldingen



