

VERVANGEN DAKVENTILATOR, HORIZONTAAL UITBLAZEND, PLAT DAK

Omschrijving

Omschrijving

Het vervangen van een dakventilator op een plat dak.

De dakventilator wordt met behulp van een kraan op het dak geplaatst.

De weergegeven capaciteit in m³/h geldt voor een drukverschil van 100 Pa.

Tabel

ABONNEREN: [Waarom zijn de prijzen vervangen door x-jes?](#)

Capaciteit in		Aansluitdiameter in mm	Kosten per stuk
m ³ /s	m ³ /h		
0,21	750	300	x.xx
0,36	1.000	350	x.xx
0,77	2.775	400	x.xx
1,01	3.650	450	x.xx
1,57	5.650	500	x.xx
1,81	6.500	550	x.xx
3,06	11.000	630	x.xx
4,38	15.750	710	x.xx
5,56	20.000	800	x.xx

Inclusief

- ┆ dakopstand;
- ┆ pakkingplaat;
- ┆ geluiddempende plaat.

Exclusief

- ┆ kraankosten;
- ┆ elektrische aansluiting;
- ┆ kanaalwerk.

Afbeeldingen



