

VERVANGEN DEFECTE GASDRUKREGELAAR

Omschrijving

Verschuiven: de gasdrukregelaar van de aardgasinstallatie functioneert niet meer of vertoont beschadigingen of slijtage.

Oorzaken: de gasdrukregelaar functioneert niet meer door veroudering of uitwendige beschadiging.

Maatregelen: vervangen van de gasdrukregelaar inclusief testen en in bedrijf stellen. De kosten zijn gebaseerd op identieke vervanging en zijn exclusief het aanpassen van het leidingwerk.

Tabel

ABONNEREN: [Waarom zijn de prijzen vervangen door x-jes?](#)

Activiteit	Aansluitdiameter in inch	Kosten per stuk
Vervangen gasdrukregelaar	3/4	x.xx
	1	x.xx
	1 1/4	x.xx
	1 1/2	x.xx
	2	x.xx

Afbeeldingen

