

VERVANGEN SCHOORSTEENVENTILATOR

Omschrijving

Omschrijving

Het vervangen van een schoorsteenventilator in renovatiesituatie.

De ventilatoren zijn uitgevoerd met flens.

De schoorsteenventilator wordt bovenop de schoorsteen van de open haard geplaatst.

Tabel


ABONNEREN: [Waarom zijn de prijzen vervangen door x-jes?](#)

Type ventilator	Type waaier	Capaciteit in m ³ /h	Drukverschil in Pa	Kosten per stuk
Horizontaal	Axiaal	230	30	x.xx
		300	170	x.xx
		1.150	170	x.xx
		2.000	170	x.xx
Verticaal	Axiaal	230	40	x.xx
		300	100	x.xx
		1.150	100	x.xx
		2.000	100	x.xx
	Centrifugaal	100	100	x.xx
		560	100	x.xx
		1.300	200	x.xx
		2.400	200	x.xx
		3.750	200	x.xx

Exclusief

- | regeling;
- | kanalenwerk;
- | passtuk op de schoorsteen.

Afbeeldingen



 **BOUWKOSTEN.NL** IS ONDERDEEL VAN **igg** bouweconomie.

BOUWKOSTEN.NL B.V.

IS
OOK
UITGEVER
VAN

GWWKOSTEN.NL
BOUWKOSTEN.NL
EXPLOITATIEKOSTEN.NL
TAXAROMONLINE.NL
BOUWKOSTENKOMPAS.NL