

VERVANGEN WOONHUISVENTILATORUNIT

Omschrijving

Omschrijving

Het vervangen van een ventilatorunit in renovatiesituatie.

Ventilatorunit voor individueel regelbaar mechanisch ventilatiesysteem.

Standaard uitvoering is geschikt voor driestandenschakelaar met buis en draad.

De weergegeven capaciteiten gelden voor een drukverschil van 300 Pa.

Tabel

ABONNEREN: [Waarom zijn de prijzen vervangen door x-jes?](#)

Capaciteit in m ³ /h	Omschrijving	Kosten per stuk
150	Standaard	x.xx
	Met draadloze afstandsbediening	x.xx
180	Standaard	x.xx
240	WTW	x.xx
300	Voor draadloze afstandsbediening en vraaggestuurde ventilatie	x.xx

Exclusief

- | elektrische voeding;
- | dakdoorvoer.

Afbeeldingen



