

VERVANGEN VERWARMINGSKABEL

Omschrijving

Omschrijving

Het vervangen van verwarmingskabelcomponenten in renovatiesituatie.

De verwarmingskabel is een platte kabel die kan worden gebruikt om bevriezing of stolling van vloeistoffen in leidingen, buizen, afsluiters en kranen te voorkomen. De verwarmingskabel kan enkel of dubbel langs de lengterichting van een leiding worden gemonteerd; bij leidingen met grotere diameters kan de kabel ook om de leiding worden gewikkeld.

Bij een metalen leiding wordt de kabel bevestigd met behulp van kunststof trekbandjes of tape; bij een kunststof leiding wordt de kabel bevestigd met behulp van aluminium tape waarbij de leiding met kabel geheel met tape wordt bedekt om een betere warmtespreiding te realiseren.

De kosten genoemd in het tabel zijn per strekkende meter van de genoemde leiding.

De verwarmingskabel heeft een vermogen van maximaal 10 W/m en bezit zelfregelende eigenschappen die sturing of regeling van thermostaat in principe overbodig maken. De kabel dient wel voorgeschakeld te worden door een aardlekschakelaar met een aanspreekstroom van 30 mA. De maximaal toelaatbare lengte van de verwarmingskabel is 100 m.

Tabel

ABONNEREN: [Waarom zijn de prijzen vervangen door x-jes?](#)

Onderdeel	Materiaal leiding	Omschrijving	Eenheid	Kosten per eenheid
Verwarmingskabel	Metaal	Enkel langs leiding	m	X.XX
		Dubbel langs leiding	m	X.XX
		Gewikkeld om leiding	m	X.XX
	Kunststof	Enkel langs leiding	m	X.XX
		Dubbel langs leiding	m	X.XX
		Gewikkeld om leiding	m	X.XX
Aansluitset		Enkele kabel	stuk	X.XX
		Dubbele kabel	stuk	X.XX
Thermostaat in kast		Standaard	stuk	X.XX
		Inclusief alarmrelais	stuk	X.XX

Inclusief

- bevestigingsmateriaal.

Exclusief

- elektrische voeding.

