

VERVANGEN BRANDMELDER, AUTOMATISCH

Omschrijving

Omschrijving

Het vervangen van de brandmelders en het opnieuw aansluiten van de aanwezige bekabeling.

Automatische branddetectoren reageren op karakteristieke verschijnselen die bij een beginnende brand ontstaan zoals rookontwikkeling, temperatuurstijging, stralings- en/of lichtverschijnselen. Zo wordt in een vroeg stadium een brand gemeld.

Het minimum aantal zones is in de controle- en stuu eenheid aanwezig. De rookmelder werkt op 230 Vac en heeft een noodstroomvoorziening, een batterij van 9 Vdc, bevat een testknop en is koppelbaar met een andere melder.

Tabel

ABONNEREN: [Waarom zijn de prijzen vervangen door x-jes?](#)

Onderdeel	Kosten per stuk
Ionisatiemelder	x.xx
Rookmelder	x.xx
Optische melder	x.xx
Thermodifferentiaal melder	x.xx
Montagevoet	x.xx

Inclusief

- testen en in bedrijf stellen systeem.

Exclusief

- leveren en installeren van de benodigde bekabeling.

Afbeeldingen



