

MONTEREN AANSLUITPUNT, LICHT, OPBOUW

Omschrijving

Omschrijving

Het aansluitpunt bestaat uit een wandcontactdoos, kabel in buis en goot en een installatie-automaat in de verdeelinrichting. De nominale stroomsterkte is 16 A en de nominale spanning is 230 V.

Bevestiging van de buis door middel van drukzadels. Trekken kabel door buis, open systeem. Voldoende ruimte in verdeelinrichting voor de installatie-automaat.

Uitgangspunten

Gerekend is met 10 m kabel getrokken in buis, de rest wordt in de goot gelegd.

Tabel

ABONNEREN: [Waarom zijn de prijzen vervangen door x-jes?](#)

Aantal polen	Uitvoering	Lengte leiding in m	Kosten per stuk
2 + aarde	Standaard	10	x,xx
		25	x,xx
		50	x,xx
4 + aarde	Perilex, 2 fasen	10	x,xx
		25	x,xx
		50	x,xx
	Perilex, 3 fasen	10	x,xx
		25	x,xx
		50	x,xx

Afbeeldingen



