

VERVANGEN KAMERTHERMOSTAAT VOOR CV-KETELS

Omschrijving

Omschrijving

Het vervangen van een thermostaat in renovatiesituatie.

De thermostaten zijn geschikt voor 2-draads aansluiting, 24 Vac. De analoge uitvoeringen werken mechanisch en de digitale uitvoeringen zijn elektronisch. De thermostaten werken volgens het aan/uit-principe, de modulerende thermostaten communiceren met de CV-ketel, waardoor de hoeveelheid geproduceerde warmte traploos aan de warmtevraag wordt aangepast.

Een thermostaat die voorzien is van een anticipatieweerstand schakelt de CV-ketel uit voordat de gewenste temperatuur bereikt is, hierdoor wordt doorschieten van de temperatuur voorkomen en is de regeling nauwkeuriger.

Tabel

ABONNEREN: [Waarom zijn de prijzen vervangen door x-jes?](#)

Type	Uitvoering	Omschrijving	Kosten per stuk
Analoog	Met potentiaalvrij contact		X.XX
	Met anticiperend contact		X.XX
	Inclusief vloervoeler	Voor elektrische vloerverwarming	X.XX
Digitaal	Met potentiaalvrij contact		X.XX
	Modulerend		X.XX

Inclusief

- monteren in of aan de daarvoor bestemde hulpstukken.

Exclusief

- bekabeling;
- instellen of inregelen van de apparatuur.

Afbeeldingen



