

## MONTEREN KLOK THERMOSTAAT VOOR CV-KETELS

### Omschrijving

#### Omschrijving

Het monteren van een thermostaat in nieuwbouwsituatie.

De thermostaten zijn geschikt voor 2-draads aansluiting, 24 Vac. Is de thermostaat voorzien van een potentiaalvrij contact, dan kan hiermee ook 230 Vac geschakeld worden.

Modulerende thermostaten communiceren met de CV-ketel, waardoor de hoeveelheid geproduceerde warmte traploos aan de warmtevraag wordt aangepast.

Universele thermostaten communiceren, afhankelijk van de type CV-ketel, via 24 Vac of via modulatie met de CV-ketel, deze thermostaten detecteren automatisch de ketelaansluiting.

### Tabel

**ABONNEREN:** [Waarom zijn de prijzen vervangen door x-jes?](#)

| Type     | Uitvoering            | Programma                        | Kosten per stuk      |
|----------|-----------------------|----------------------------------|----------------------|
| Analoog  |                       | Dag                              | <a href="#">x.xx</a> |
| Digitaal |                       | Dag                              | <a href="#">x.xx</a> |
|          |                       | Week, optimaliserend             | <a href="#">x.xx</a> |
|          | Potentiaalvrijcontact | Week, optimaliserend             | <a href="#">x.xx</a> |
|          | Modulerend            | Week, optimaliserend             | <a href="#">x.xx</a> |
|          | Universeel            | Week                             | <a href="#">x.xx</a> |
|          | Inclusief vloervoeler | Voor elektrische vloerverwarming | <a href="#">x.xx</a> |

### Inclusief

- monteren in of aan de daarvoor bestemde hulpstukken.

### Exclusief

- bekabeling;
- instellen of inregelen van de apparatuur.

### Afbeeldingen



