

VERVANGEN KLOK THERMOSTAAT VOOR CV-KETELS

Omschrijving

Omschrijving

Het vervangen van een thermostaat in renovatiesituatie.

De thermostaten zijn geschikt voor 2-draads aansluiting, 24 Vac. Is de thermostaat voorzien van een potentiaalvrij contact, dan kan hiermee ook 230 Vac geschakeld worden.

Modulerende thermostaten communiceren met de CV-ketel, waardoor de hoeveelheid geproduceerde warmte traploos aan de warmtevraag wordt aangepast.

Universele thermostaten communiceren, afhankelijk van de type CV-ketel, via 24 Vac of via modulatie met de CV-ketel, deze thermostaten detecteren automatisch de ketelaansluiting.

Tabel

ABONNEREN: [Waarom zijn de prijzen vervangen door x-jes?](#)

Type	Uitvoering	Programma	Kosten per stuk
Analoog		Dag	x.xx
Digitaal		Dag	x.xx
		Week, optimaliserend	x.xx
	Potentiaalvrijcontact	Week, optimaliserend	x.xx
	Modulerend	Week, optimaliserend	x.xx
	Universeel	Week	x.xx
	Inclusief vloervoeler	Voor elektrische vloerverwarming	x.xx


Inclusief

- monteren in of aan de daarvoor bestemde hulpstukken.

Exclusief

- bekabeling;
- instellen of inregelen van de apparatuur.

Afbeeldingen



 **BOUWKOSTEN.NL** IS ONDERDEEL VAN **igg** bouweconomie.

BOUWKOSTEN.NL B.V.

IS
OOK
UITGEVER
VAN

GWWKOSTEN.NL
BOUWKOSTEN.NL
EXPLOITATIEKOSTEN.NL
TAXAROMONLINE.NL
BOUWKOSTENKOMPAS.NL