

AANBRENGEN GIETIJZEREN PERSLEIDING

Omschrijving

Uitgangspunt:

- ┆ nieuw aan te leggen;
- ┆ aan-/afvoeren van proceswater onder hoge druk en/of hoge temperatuur;
- ┆ waterdruk maximaal PN 10;
- ┆ grondslag van leemhoudend zand.

Omschrijving:

- ┆ gietijzeren buis, buislengte 6,00 m;
- ┆ bekleding inwendig gecementeerd, uitwendig verzinkt met bitumen coating;
- ┆ verbinding met aangegoten mof en rubberring;
- ┆ ontgraven sleuf tot een gemiddelde diepte van 1,20 m onder maaiveld;
- ┆ leggen persleiding;
- ┆ aanvullen, profileren en verdichten sleuf met uitkomende grond.

Tabel

ABONNEREN: [Waarom zijn de prijzen vervangen door x-jes?](#)

Diameter leiding in m	Kosten per m
100	x.xx
125	x.xx
150	x.xx
200	x.xx
250	x.xx
300	x.xx

Inclusief

- ┆ inrichten en afwerken terrein;
- ┆ controle op waterdichtheid.

Exclusief

- ┆ pomp- en installatiewerk;
- ┆ grondverbetering;
- ┆ bronbemaling;
- ┆ opbreken en herstellen wegverharding;
- ┆ storkosten.

Opmerking

- ┆ maken capaciteitsberekening;
- ┆ bepalen conservering afhankelijk van medium;
- ┆ KLIC-melding.

Afbeeldingen

