

AANBRENGEN KOPEREN WATERLEIDING

Omschrijving

Uitgangspunt:

- ┆ nieuwe dienstleiding voor drinkwater;
- ┆ waterdruk maximaal 200 kPa;
- ┆ grondslag van gemengde grond.

Omschrijving:

- ┆ koperen buis;
- ┆ buislengte 5,00 m;
- ┆ buizen verbinden met soldeerverbindingen;
- ┆ handmatig ontgraven sleuf tot een gemiddelde diepte van 1,20 m onder maaiveld;
- ┆ leggen waterleiding en waarschuwingslint (0,50 m boven leiding);
- ┆ aanvullen, profileren en verdichten sleuf met uitkomende grond.

Tabel

ABONNEREN: [Waarom zijn de prijzen vervangen door x-ies?](#)

Diameter koperen buis in mm	Kosten per m
12	X.XX
15	X.XX
22	X.XX
28	X.XX
35	X.XX
42	X.XX

Inclusief

- ┆ inrichten en afwerken terrein;
- ┆ controle op waterdichtheid en hygiëne;
- ┆ spoelen leiding en bemonsteren.

Exclusief

- ┆ bouwkundige voorzieningen;
- ┆ installatiewerk;
- ┆ grondverbetering;
- ┆ bronbemaling;
- ┆ opbreken en herstellen wegverharding;
- ┆ storkosten.

Opmerking

- ┆ niet geschikt voor aanleg in vuile grond;
- ┆ overleg met waterleidingbedrijf;

- | maken capaciteitsberekening;
- | KLIC-melding.

Afbeeldingen

