

AANBRENGEN GASDIENSTLEIDING, PE-80 MET AFSLUITER

Omschrijving

Uitgangspunt:

- ┆ nieuwe aansluiting van aardgas op gebouw;
- ┆ gasdruk maximaal 200 kPa;
- ┆ grondslag van gemengde grond.

Omschrijving:

- ┆ PE-80-buis 'gas' kleur zwart met gele streep, SDR 17;
- ┆ slagvast aanboorzadel met aansluitstukken op hoofdleiding Ø 110 mm;
- ┆ dienstafsluiter met trekvast verbinding voor PE-buizen;
- ┆ inbouwgarrituur, straatpot en tegel;
- ┆ waarschuwingslint met opschrift 'gas';
- ┆ ontgraven sleuf tot een gemiddelde diepte van 1,20 m onder maaiveld;
- ┆ leggen gasleiding en waarschuwingslint (0,50 m boven leiding);
- ┆ installeren zadel en afsluiter;
- ┆ aanvullen, profileren en verdichten sleuf met uitkomende grond.

Tabel

ABONNEREN: [Waarom zijn de prijzen vervangen door x-ies?](#)

Diameter in mm	Afsluiter in DN	Kosten per 10 m
32	25	x,xx
40	32	x,xx

Inclusief

- ┆ inrichten en afwerken terrein;
- ┆ controle op gasdichtheid.

Exclusief

- ┆ bouwkundige werkzaamheden;
- ┆ overig installatiewerk in gebouw;
- ┆ grondverbetering;
- ┆ bronbemaling;
- ┆ opbreken en herstellen wegverharding;
- ┆ storkosten.

Opmerking

- ┆ overleg met gasbedrijf;
- ┆ maken capaciteitsberekening;
- ┆ KLIC-melding.

Afbeeldingen

