

VERVANGEN BALANSVENTILATIE-UNIT

Omschrijving

Omschrijving

Het vervangen van een balansventilatie-unit in renovatiesituatie.

De balansventilatie-unit wordt horizontaal aan de muur bevestigd. Balansventilatie-unit in binnenopstelling.

Aansluitspanning unit is 230 V.

Tabel

ABONNEREN: [Waarom zijn de prijzen vervangen door x-jes?](#)

Maximale luchthoeveelheid in m ³ /h	Uitvoering	Vermogen in kW	Type verwarmers	Kosten per stuk
1.250	Elektrisch	1,5	Zonder	x.xx
		2,2	Naverwarmer	x.xx
		3	Voorverwarmer	x.xx
		3,7	Voor- en naverwarmer	x.xx
2.000	Warmwaterbatterij	12 - 20	Naverwarmer	x.xx

Inclusief

- | warmtewisselaar;
- | regeling;
- | filter in toe- en afvoerlucht;
- | in bedrijf stellen.

Exclusief

- | dakkap.

Afbeeldingen



