

VERVANGEN LUCHTBEHANDELINGSKAST, BUITENOPSTELLING

Omschrijving

Omschrijving

Het compleet vervangen van een luchtbehandelingskast in buitenopstelling op een plat dak. De luchtbehandelingskast wordt ter plaatse samengebouwd.

V is een luchtbehandelingskast met filter, verwarmingsbatterij en ventilator.

V+K is een luchtbehandelingskast met filter, koelbatterij, verwarmingsbatterij en ventilator.

V+K+WTW is een luchtbehandelingskast met filter, koelbatterij, verwarmingsbatterij, warmtewiel en ventilator.

De filterklasse is EU7.

Tabel

ABONNEREN: [Waarom zijn de prijzen vervangen door x-jes?](#)

Samenstelling	Luchthoeveelheid in		Kosten per stuk
	m ³ /s	m ³ /h	
V	0,27	1.000	x.xx
	0,56	2.000	x.xx
	0,83	3.000	x.xx
	2,77	10.000	x.xx
	4,16	15.000	x.xx
	5,56	20.000	x.xx
	7,5	27.000	x.xx
	8,33	30.000	x.xx
	10	36.000	x.xx
	13,89	50.000	x.xx
V+K	15	54.000	x.xx
	0,56	2.000	x.xx
	2,77	10.000	x.xx
	5,56	20.000	x.xx
	7,5	27.000	x.xx
	8,33	30.000	x.xx
	10	36.000	x.xx
	13,89	50.000	x.xx
V+K+WTW	15	54.000	x.xx
	0,56	2.000	x.xx
	2,77	10.000	x.xx
	5,56	20.000	x.xx

8,33	30.000	X,XX
13,89	50.000	X,XX

Inclusief

- ┆ in bedrijf stellen installatie;
- ┆ regelapparatuur;
- ┆ flexibele aansluiting.

Exclusief

- ┆ kosten kraanhuur;
- ┆ aansluiten CV en koelleidingen.

Afbeeldingen

