

VERVANGEN KANAALKOELER, INDIRECT GEKOELD

Omschrijving

Omschrijving

Het vervangen van een kanaalkoeler in renovatiesituatie.

De ingaande watertemperatuur van de kanaalkoeler is 6 °C, de uitgaande watertemperatuur is 12 °C.

De kanaalkoeler is voorzien van isolatie en condensafvoeraansluiting. De uitredetemperatuur van de lucht is 18 °C. De batterij bestaat uit 3 rijen warmtewisselaars.

Tabel

ABONNEREN: [Waarom zijn de prijzen vervangen door x-jes?](#)

Diameter luchtkanaal in mm	Luchthoeveelheid in		Koelcapaciteit in kW	Kosten per stuk
	m ³ /s	m ³ /h		
100	0,03	100	0,5	x.xx
125	0,06	215	1,5	x.xx
160	0,10	355	2,0	x.xx
200	0,15	555	3,5	x.xx
250	0,25	900	5,5	x.xx
315	0,39	1.410	9,0	x.xx
400	0,63	2.280	13,5	x.xx

Exclusief

- ↳ aansluiting op riolering.

Afbeeldingen



