

ALGEMENE GEBOUWGEGEVENS WINKEL, GROOT GEBOUW, 3 BOUWLAGEN

- TABEL
- AFBEELDINGEN

Omschrijving

Kosten- en gegevenstabellen

- ALGEMENE GEBOUWGEGEVENS
- KENMERKEN VOOR GASVERBRUIK
- KENMERKEN VOOR ELEKTRICITEITSVERBRUIK
- GROOTHEDEN VOOR ELEKTRICITEITSVERBRUIK
- GROOTHEDEN VOOR TAPWATERINSTALLATIES

INLOGGEN: [Waarom zijn de prijzen vervangen door x-ies?](#)

Algemene gebouwgegevens

Gegeven	Type	Omschrijving	Eenheid	Hoeveelheid	
				Bruto	Netto
Algemeen	Aantal bouwlagen			3	
	Vloeroppervlakte		m ²	4.500	4.338
	Inhoud		m ³	16.200	13.882
	Vormfactor Ao/V		m ² /m ³	0,29	
Hoogte	Bouwlaaghoogte		m	3,6	
	Interne vrije hoogte		m	3,2	
	Gebouwhoogte		m	10,8	
Buitenschil	Gevel		m ²	1.417	
	Ramen	Oppervlakte	m ²	298	
		ZTA		0,7	
		Zonwering		2 x geen/2 x buiten	
	Deuren		m ²	14	
	Dak		m ²	311	
	Totale oppervlakte buitenschil		m ²	1.500	
	Percentage glas in totale gevel		%	18	
Vloer (alleen onderbouw)	Totale oppervlakte vloer	m ²	1.500		

Kenmerken voor gasverbruik

Gegeven	Type	Omschrijving	Eenheid	Isolatiegraad				
				Slecht	Matig	Redelijk	Goed	Zeer goed

Transmissiegegevens	Transmissiewaarde	Totaal gebouw	W/K	7.842,00	5.775,00	3.200,00		
		Per m ² NVO	W/K	1,80	1,30	0,70		
	Gemiddelde U-waarde		W/m ² .K	1,66	1,22	0,68		
	Thermische isolatie-index			7,00	11,00	17,00		
	EPC-waarde						3,60	3
	Gevel	U-waarde	W/m ² .K	1,70	1,30	0,70	0,40	0
		R-waarde	K/W	0,59	0,77	1,43	2,50	3
	Ramen	U-waarde	W/m ² .K	5,70	4,35	3,00	3,20	2
		R-waarde	K/W	0,18	0,23	0,33	0,31	0
		Percentage isolatieglas	%	0,00	50,00	100,00	100,00	100
	Deuren	U-waarde	W/m ² .K	5,70	4,35	3,00	3,40	3
		R-waarde	K/W	0,18	0,23	0,33	0,29	0
	Dak	U-waarde	W/m ² .K	1,80	0,90	0,50	0,40	0
		R-waarde	K/W	0,56	1,11	2,00	2,50	3
	Vloer (alleen onderbouw)	U-waarde	W/m ² .K	2,00	2,00	0,90	0,40	0
		R-waarde	K/W	0,50	0,50	1,11	2,50	3
Ventilatiegegevens	Ventilatievoud, dagperiode	80% van het gebouw		3,25	2,75	2,25	2,00	2
		Overig deel gebouw		1,50	1,30	1,10	1,10	1
	Ventilatievoud, nacht			0,00	0,00	0,00	0,00	0
	Terugregeling ventilatie in winterperiode	Terugregelingfactor		0,80	0,60	0,60	0,60	0
Interne warmte	Aantal personen			87,00	87,00	87,00	87,00	87
	Verlichting	Branduren binnenconditie 02	uur/jaar	3.161,00	3.161,00	3.161,00	3.161,00	3.161
		Vermogen	W/m ² NVO	33,00	33,00	18,00	18,00	18
	Apparatuur	Vermogen	W/m ² NVO	10,00	10,00	10,00	10,00	10
CV-installatie	Installatierendement	Rendement verwarmingsinstallatie	%	69,00	79,00	90,00	95,00	97
		Rendement warmteterugwinning	%	0,00	0,00	0,00	0,00	60
	Oppervlakte	Verwarming	m ²	0,00	0,00	0,00	0,00	0

Kenmerken voor elektriciteitsverbruik

Installatie	Omschrijving	Vermogen	
		Laag	Hoog
Verlichting	Reflectie	Hoog	Laag
Verwarming en ventilatie	Luchtwisseling	Beperkt	Volledig
Koeling	Gebouwdeel		

	Koelingsniveau				
Liften		Totaal	Totaal		

Grootheden voor elektriciteitsverbruik

Bouwjaar	Ontwerp	Installatie	Omschrijving	Eenheid	Vermogen	
					Laag	Hoog
Voor 1965	Niet energiezuinig	Verlichting		W/m ²	36,4	39,4
		Verwarming en ventilatie	Beperkte luchtwisseling	W/m ²	3,5	
			Volledige luchtwisseling	W/m ²		4,9
		Koeling				
		Liften			2,7	2,7
		Overige installaties		W/m ²	3,3	5,6
1965 - 1980	Niet energiezuinig	Verlichting		W/m ²	21,2	24,3
		Verwarming en ventilatie	Beperkte luchtwisseling	W/m ²	3,3	
			Volledige luchtwisseling	W/m ²		4,7
		Koeling				
		Liften			2,7	2,7
		Overige installaties		W/m ²	4,2	7,0
1980 - 1990	Energiezuinig	Verlichting		W/m ²	11,0	13,8
		Verwarming en ventilatie	Beperkte luchtwisseling	W/m ²	3,2	
			Volledige luchtwisseling	W/m ²		4,6
		Koeling				
		Liften			2,7	2,7
		Overige installaties		W/m ²	5,0	8,4
1990 - 2000	Energiezuinig	Verlichting		W/m ²	11,0	13,8
		Verwarming en ventilatie	Beperkte luchtwisseling	W/m ²	3,2	
			Volledige luchtwisseling	W/m ²		4,6
		Koeling				
		Liften			2,7	2,7
		Overige installaties		W/m ²	5,0	8,4
Na 2000	Energiezuinig	Verlichting		W/m ²	11,0	13,8
		Verwarming en ventilatie	Beperkte luchtwisseling	W/m ²	3,2	
			Volledige luchtwisseling	W/m ²		4,6
		Koeling				
		Liften			2,7	2,7
		Overige installaties		W/m ²	5,0	8,4

Grootheden voor tapwaterinstallaties

Gegeven	Omschrijving	Eenheid	Isolatiegraad
---------	--------------	---------	---------------

			Slecht	Matig	Redelijk	Goed	Zeer goed
Installatierendement	Opwekkingsrendement	%	60	60	60	60	60
	Systeemrendement	%	78	78	78	78	78
Oppervlakte zonnecollector	Warm-tapwaterbereiding	m ²	0	0	0	0	0

Afbeeldingen

