

MONTEREN MEETOPNEMER, REGELING, ANALOOG

Omschrijving

Omschrijving

Het monteren van een opnemer in nieuwbouwsituatie.

De opnemers zijn analoog en hebben een aansluitspanning van 15 Vdc en een actieve uitgang van 0 - 10 Vdc. De opnemers kunnen via een (afgeschermd) 3-aderige kabel worden aangesloten.

De opnemers kunnen en worden gebruikt als onderdeel van een regeling voor CV/AC-installaties.

Tabel

ABONNEREN: [Waarom zijn de prijzen vervangen door x-jes?](#)

Type	Uitvoering	Meetbereik	Kosten per stuk
Temperatuur	Ruimte	0 t/m +40 °C	x.xx
	Ruimte, setpointinstelling	0 t/m +40 °C	x.xx
	Buiten	-20 t/m +40 °C	x.xx
	Kanaal	-20 t/m +40 °C	x.xx
	Dompel	0 t/m +100 °C	x.xx
Hulpstuk, dompelbuis	Koper		x.xx
	RVS		x.xx
Relatieve vochtigheid	Ruimte	0 - 100%	x.xx
		0 - 100%, opbouw, 3 V	x.xx
	Kanaal	0 - 100%	x.xx
Relatieve vochtigheid / temperatuur	Ruimte	0 - 100%, +40 °C	x.xx
	Kanaal	0 - 100%, +40 °C	x.xx
Dauwpuntdetector	Ruimte, zelfklevend	75 - 100%	x.xx
Druk	Vloeistoffen/gassen	0 - 1.000 kPa	x.xx
Drukverschil	Ruimte	0 - 250 Pa	x.xx
Luchtkwaliteit	Ruimte	CO2 400 - 2.000 ppm	x.xx

Inclusief

- monteren in of aan de daarvoor bestemde hulpstukken.

Exclusief

- | bekabeling;
- | instellen of inregelen van de apparatuur.

Afbeeldingen

