

VERVANGEN DEFECTE KRACHTWANDCONTACTDOOS

Omschrijving

Verschijsel: de wandcontactdoos vertoont roestplekken of beschadigingen of de wandcontactdoos functioneert niet meer.

Oorzaken: de wandcontactdoos is verouderd of beschadigd van buitenaf. De wandcontactdoos functioneert niet meer door kortsluiting.

Maatregelen: vervangen van de wandcontactdoos, inclusief aansluiten en in bedrijf stellen. De kosten zijn gebaseerd op identieke vervanging en zijn exclusief het aanpassen van tekeningen en groepenverklaringen.

Tabel

ABONNEREN: [Waarom zijn de prijzen vervangen door x-ies?](#)

Activiteit	Maximale stroomsterkte in A	Type	Kosten per stuk
Vervangen wandcontactdoos	16	2-polig met randaarde	x.xx
		4-polig met randaarde	x.xx
	32	4-polig met randaarde	x.xx
	63	4-polig met randaarde	x.xx

Afbeeldingen

