

## VERVANGEN DAKVENTILATOR, DIAGONAAL UITBLAZEND, GELIJKSTROOMMOTOR, PLAT DAK

### Omschrijving

#### Omschrijving

Het vervangen van een dakventilator op een plat dak.

De dakventilator wordt met behulp van een kraan op het dak geplaatst.

De weergegeven capaciteit in m<sup>3</sup>/h geldt voor een drukverschil van 100 Pa.

### Tabel

**ABONNEREN:** [Waarom zijn de prijzen vervangen door x-ies?](#)

| Capaciteit in<br>m <sup>3</sup> /s | Kosten per stuk<br>m <sup>3</sup> /h |                      |
|------------------------------------|--------------------------------------|----------------------|
| 0,29                               | 1.059                                | <a href="#">x.xx</a> |
| 0,55                               | 1.967                                | <a href="#">x.xx</a> |
| 0,86                               | 3.081                                | <a href="#">x.xx</a> |

### Inclusief

- ┆ dakopstand;
- ┆ pakkingplaat;
- ┆ geluiddemper.

### Exclusief

- ┆ kraankosten;
- ┆ elektrische aansluiting;
- ┆ kanaalwerk.

### Afbeeldingen



