

VERVANGEN DATANETWERKKABEL, UTP

Omschrijving

Omschrijving

Het vervangen van de kabel in buis op beton of via kabelbaan.

De kabel is geschikt voor verbindingen van datanetwerkprocessoren en randapparatuur voor datasnelheden tot 200 Mbps. De aders zijn aangesloten op LSA+ connectoren. Aderisolatie bestaat uit polyolefine met folie- en gevlochten afscherming.

Kabel wordt geleverd op haspel met een lengte van 1.000 m.

Afstand tot de installatie bedraagt niet meer dan 75 m.

Uitgangspunten

Korting op materiaal:

- ┆ kwantumkorting bij 50 - 500 m: 10%;
- ┆ kwantumkorting vanaf 500 m: 15%.

Korting op arbeid:

- ┆ korting bij 50 - 500 m: 20%;
- ┆ korting vanaf 500 m: 30%.

Tabel

ABONNEREN: [Waarom zijn de prijzen vervangen door x-jes?](#)

Categorie	Aantal aders	Kosten per m
5	4 x 2 x 0,5 mm ²	x,xx
	2 x (4 x 2 x 0,5 mm ²)	x,xx
5e	4 x 2 x 0,5 mm ²	x,xx
6	4 x 2 x 0,5 mm ²	x,xx

Exclusief

- ┆ buis en/of kabelbaan.

Afbeeldingen



