

VLOERGOOT, GESLOTEN UITVOERING, VERZINKT STAAL, HOOGTE 40 MM, 150 MM

Omschrijving

Omschrijving

De gesloten vloergoot is van verzinkt staal met invoerplaat, enkele scheidingsschot, dekselset met tapijtrand, stijg-/zakstuk, universeeldozen en opvoerzuilen. Hoogte 40 mm, breedte 170 mm.

Uitgangspunten

Gerekend is met 3 universeeldozen en 3 opvoerzuilen per 10 m vloergoot, exclusief schakelmateriaal.

Kosten

De kosten, waarbij de conditie gelijk blijft of minder wordt, zijn jaarlijkse kosten per meter.

De kosten, waarbij de conditie verbetert, zijn eenmalige kosten per meter.

Bij volledig vervangen zal 35% en bij gedeeltelijk vervangen zal 20% extra van de vervangingskosten meegenomen moeten worden, om de bijkomende kosten van het vervangen volledig te dekken.

Tabel

CONDITIENORM

GEBREKENLIJST

CONDITIEVERLOOP

ASPECTEN

ABONNEREN: [Waarom zijn de prijzen vervangen door x-jes?](#)

Huidige conditie	Gewenste conditie					
	>1	>2	>3	>4	>5	>6
<u>1</u>					Geen onderhoud x.xx	Geen onderhoud x.xx
<u>2</u>		Beperkt herstellen x.xx			Geen onderhoud x.xx	Geen onderhoud x.xx
<u>3</u>		Uitgebreid herstellen x.xx	Beperkt herstellen x.xx			Geen onderhoud x.xx
<u>4</u>		Volledig vervangen x.xx	Gedeeltelijk reviseren x.xx	Uitgebreid herstellen x.xx		Geen onderhoud x.xx
<u>5</u>		Volledig vervangen x.xx	Gedeeltelijk reviseren x.xx	Gedeeltelijk reviseren x.xx	Uitgebreid herstellen x.xx	Geen onderhoud x.xx
<u>6</u>		Volledig vervangen x.xx	Gedeeltelijk vervangen x.xx	Volledig reviseren x.xx	Gedeeltelijk reviseren x.xx	Volledig herstellen x.xx

Tabel condities

[Terug naar boven](#)

Vloergoot, gesloten uitvoering, verzinkt staal

OMSCHRIJVING

De gesloten vloergoot is van verzinkt staal met invoerplaat, enkele scheidingsschot, dekselset met tapijtrand, stijg-/zakstuk, universeeldozen en opvoerzuilen.

Gelijktijdigheid met andere componenten is hier aan de orde.

[Terug naar tabel](#)

Conditie 1

Inspectiecategorie	Onderdeel	Omschrijving	Kwantificering	Effecten
Onderhoudstoestand	Geringe gebreken		Geen gebreken	Nieuwbouwkwaliteit.
	Serieuze gebreken		Geen gebreken	Nieuwbouwkwaliteit.
	Ernstige gebreken		Geen gebreken	Nieuwbouwkwaliteit.
Regel- en wetgeving	Regel- en wetgeving	Voldoet geheel aan de voorschriften		Geen.

[Terug naar tabel](#)

Conditie 2

Inspectiecategorie	Onderdeel	Omschrijving	Kwantificering	Effecten
Onderhoudstoestand	Geringe gebreken		<1% van de omvang	Lokaal een mechanische beschadiging.
	Serieuze gebreken		Geen gebreken	Geen.
	Ernstige gebreken		Geen gebreken	Geen.
Regel- en wetgeving	Regel- en wetgeving	Voldoet geheel aan de voorschriften		Geen.

[Terug naar tabel](#)

Conditie 3

Inspectiecategorie	Onderdeel	Omschrijving	Kwantificering	Effecten
Onderhoudstoestand	Geringe gebreken		<5% van de omvang	Gebreken zijn esthetisch van aard, zoals een incidentele mechanische beschadiging.
	Serieuze gebreken		<1% van de omvang	Plaatselijk gebrek, niet van invloed op de functie.
	Ernstige gebreken		Geen gebreken	Geen.
Regel- en wetgeving	Regel- en wetgeving	Voldoet geheel aan de oorspronkelijke voorschriften en ten dele aan de huidige voorschriften		Geen.

[Terug naar tabel](#)

Conditie 4

Inspectiecategorie	Onderdeel	Omschrijving	Kwantificering	Effecten
Onderhoudstoestand	Geringe gebreken		5 tot 10% van de omvang	De vermindering in kwaliteit (conditie) is nu meer zichtbaar. Hier en daar bijvoorbeeld een beschadiging of oppervlakkige corrosie, puin en afval in de goot.
	Serieuze gebreken		<5% van de omvang	Meer manifestatie van serieuze gebreken, nog geen structureel verlies aan functionaliteit, dat kan wel incidenteel / plaatselijk voorkomen. Bijvoorbeeld slechte invoer van de bekabeling.
	Ernstige gebreken		<1% van de omvang	Een enkel ernstig gebrek kan leiden tot bijvoorbeeld onjuiste kabelgeleiding of -invoer, waardoor functie plaatselijk in gevaar komt.
Regel- en wetgeving	Regel- en wetgeving	Voldoet over het algemeen aan de oorspronkelijke voorschriften maar vertoont meerdere afwijkingen ten opzichte van de huidige voorschriften	Enkele kleinere afwijkingen komen voor	Geen gevaarlijke situaties (direct levensgevaar).

[Terug naar tabel](#)

Conditie 5

Inspectiecategorie	Onderdeel	Omschrijving	Kwantificering	Effecten
Onderhoudstoestand	Geringe gebreken		10 tot 20% van de omvang	De verslechtering zet nu structureel door. De voorziening ziet er niet uit, slordig en rommelig.

Regel- en wetgeving	Serieuze gebreken		5 tot 10% van de omvang	Serieuze gebreken, zoals ernstige corrosie, door gevolgschade beschadigde kabels, onvoldoende aarding of loszittende schotten, beïnvloeden structureel de conditie.
	Ernstige gebreken		<5% van de omvang	Op sommige plaatsen leveren ernstige gebreken een duidelijk verlies aan functionaliteit op. Daardoor ontstaat gevolgschade voor opgenomen bekabeling.
	Regel- en wetgeving	Voldoet over het algemeen aan de oorspronkelijke voorschriften	Enkele kleinere afwijkingen komen voor	Plaatselijk gevaarlijke situaties (direct levensgevaar). Directe correctieve actie is noodzakelijk.

[Terug naar tabel](#)

Conditie 6

Inspectiecategorie	Onderdeel	Omschrijving	Kwantificering	Effecten
Onderhoudstoestand	Geringe gebreken		>20% van de omvang	Algeheel voorkomen van geringe gebreken levert een verlopen en onverzorgde aanblik op.
	Serieuze gebreken		10 tot 20% van de omvang	Structureel voorkomende gebreken veroorzaken bijvoorbeeld het loszitten en / of ontbreken van onderdelen, waardoor functioneren niet meer goed gewaarborgd is. Kabels kunnen niet goed ingevoerd worden etc.
	Ernstige gebreken		5 tot 10% van de omvang	Door gevolgschade kunnen er gevaarlijke situaties optreden met betrekking tot de bekabeling.
Regel- en wetgeving	Regel- en wetgeving	Voldoet niet meer aan de oorspronkelijke en huidige voorschriften	Meerdere afwijkingen komen voor	Gevaarlijke situaties komen structureel voor (direct levensgevaar). Afkeuring van de installatie. Direct ingrijpen is vereist.

Gebrekenlijst

[Terug naar tabel](#)

Ernst	Omschrijving
Gering	Bevestiging, zit los
	Leiding, invoering niet gebruikt, niet afgedicht
	Leiding, invoering, niet goed
	Rommelig
	Vervuiling
	Vervuiling, door zand
Serieus	Achtergebleven bouwafval
	Bedrading, rommelig
	Beschadiging, waardoor losgekomen pleisterwerk
	Bevestiging, gecorrodeerd
	Corrosie
	Deksel, sluit niet
	Delen, vervormd
	Kanaliseatie, vol
	Vervuiling, serieus
	Beschermingsleiding, onderbroken
Ernstig	Corrosie, galvanisch
	Deksel, ontbreekt
	Doorvoering, niet brandwerend afgedicht
	Inwatering, elektrisch component
	Kanaliseatie, overvol
	Verbinding, zit los

Conditieverloop afhankelijk van onderhoud

[Terug naar tabel](#)

Naar conditie	Eenvoudig	Normaal	Uitgebreid
1	0	0	0


2	9	13	16
3	17	24	30
4	24	33	42
5	30	40	52
6	35	45	60

Aspecten

[Terug naar tabel](#)

Naam	Waarde
Bedrijfsproces	Onbelangrijk
Comfort	Onbelangrijk
Cultuurhistorische waarde	Onbelangrijk
Esthetica	Onbelangrijk
Gevolgschade	Normaal
Inkomstenderving	Onbelangrijk
Veiligheid/gezondheid	Normaal

Afbeeldingen



Toelichting

Er zijn geen toelichtingen.