

KOOLZUURSNEEUWBLUSSER 5 KG

Omschrijving

Omschrijving

Koolzuursneeuwblusser met een inhoud van 5 kg, geschikt voor brandklasse B en C.

Uitgangspunten

Handelingsgroep 'Eenvoudig Onderhoud' komt niet voor in verband met de regel- en wetgeving.

Kosten

De kosten, waarbij de conditie gelijk blijft of minder wordt, zijn jaarlijkse kosten per stuk.

De kosten, waarbij de conditie verbetert, zijn eenmalige kosten per stuk.

Tabel

CONDITIENORM

GEBREKENLIJST

CONDITIEVERLOOP

ASPECTEN

ABONNEREN: [Waarom zijn de prijzen vervangen door x-jes?](#)

Huidige conditie	Gewenste conditie					
	>1	>2	>3	>4	>5	>6
<u>1</u>	Uitgebreid onderhoud x.xx	Niet van toepassing x.xx	Niet van toepassing x.xx	Niet van toepassing x.xx	Niet van toepassing x.xx	Niet van toepassing x.xx
<u>2</u>	Beperkt herstellen x.xx	Uitgebreid onderhoud x.xx	Niet van toepassing x.xx	Niet van toepassing x.xx	Niet van toepassing x.xx	Niet van toepassing x.xx
<u>3</u>	Beperkt herstellen x.xx	Beperkt herstellen x.xx	Normaal onderhoud x.xx	Niet van toepassing x.xx	Niet van toepassing x.xx	Niet van toepassing x.xx
<u>4</u>	Volledig vervangen x.xx	Niet van toepassing x.xx	Niet van toepassing x.xx	Niet van toepassing x.xx	Niet van toepassing x.xx	Niet van toepassing x.xx
<u>5</u>	Volledig vervangen x.xx	Niet van toepassing x.xx	Niet van toepassing x.xx	Niet van toepassing x.xx	Niet van toepassing x.xx	Niet van toepassing x.xx
<u>6</u>	Volledig vervangen x.xx	Niet van toepassing x.xx	Niet van toepassing x.xx	Niet van toepassing x.xx	Niet van toepassing x.xx	Niet van toepassing x.xx

Tabel condities

[Terug naar boven](#)

Koolzuursneeuwblusser

OMSCHRIJVING

Koolzuursneeuwblusser geschikt voor brandklasse B en C.

INSPECTIE-AANDACHTSPUNTEN

Conditionering per blusser. Handelingsgroep 'Eenvoudig Onderhoud' komt niet voor in verband met de regel- en wetgeving.

[Terug naar tabel](#)**Conditie 1**

Inspectiecategorie	Onderdeel	Omschrijving	Kwantificering	Effecten
Onderhoudstoestand	Geringe gebreken		Geen gebreken	Nieuwbouwkwaliteit.
	Serieuze gebreken		Geen gebreken	Nieuwbouwkwaliteit.
	Ernstige gebreken		Geen gebreken	Nieuwbouwkwaliteit.
Regel- en wetgeving	Regel- en wetgeving		Voldoet geheel	Er is geen sprake van afwijkingen.

[Terug naar tabel](#)**Conditie 2**

Inspectiecategorie	Onderdeel	Omschrijving	Kwantificering	Effecten
Onderhoudstoestand	Geringe gebreken		Tot 1 gebrek	Oppervlakkige beschadigingen (lokaal).
	Serieuze gebreken		Geen gebreken	
	Ernstige gebreken		Geen gebreken	
Regel- en wetgeving	Regel- en wetgeving		Voldoet geheel	Feitelijk geen afwijkingen.

[Terug naar tabel](#)**Conditie 3**

Inspectiecategorie	Onderdeel	Omschrijving	Kwantificering	Effecten
Onderhoudstoestand	Geringe gebreken		1 tot 3 gebreken	Oppervlakkige beschadigingen.
	Serieuze gebreken		Tot 1 gebrek	Een beschadiging kan voorkomen (blusser kan normaal functioneren).
	Ernstige gebreken		Geen gebreken	
Regel- en wetgeving	Regel- en wetgeving		Voldoet nagenoeg geheel	Feitelijk geen afwijkingen.

[Terug naar tabel](#)**Conditie 4**

Inspectiecategorie	Onderdeel	Omschrijving	Kwantificering	Effecten
Onderhoudstoestand	Geringe gebreken		3 tot 5 gebreken	Sticker kan onleesbaar zijn, slang kan beschadigd zijn, maar is nog wel bruikbaar.
	Serieuze gebreken		1 tot 3 gebreken	Borgpen kan afwezig zijn, deformatie van sneeuwroker, deuk in houder (in principe kan de blusser nog wel functioneren).
	Ernstige gebreken		Tot 1 gebrek	De indicator kan aan de onderzijde van het groene vlak staan.
Regel- en wetgeving	Regel- en wetgeving		Voldoet nog ten dele	Een enkele afwijking kan voorkomen, dit kan leiden tot vervanging van de blusser.

[Terug naar tabel](#)**Conditie 5**

Inspectiecategorie	Onderdeel	Omschrijving	Kwantificering	Effecten
Onderhoudstoestand	Geringe gebreken		5 tot 8 gebreken	Structurele uitwendige beschadigingen.
	Serieuze gebreken		3 tot 5 gebreken	Sticker is slecht leesbaar. Slang, sneeuwroker of handgreep is beschadigd of werkt niet meer goed.
	Ernstige gebreken		1 tot 3 gebreken	Te weinig druk (manometer in gele vlak), dit kan veroorzaakt zijn door eerder gebruik.
Regel- en wetgeving	Regel- en wetgeving		Voldoet in veel gevallen niet meer	De blusser dient vervangen te worden.

[Terug naar tabel](#)**Conditie 6**

Inspectiecategorie	Onderdeel	Omschrijving	Kwantificering	Effecten
--------------------	-----------	--------------	----------------	----------

Onderhoudstoestand	Geringe gebreken	>8 gebreken	Geringe gebreken komen algemeen voor.
	Serieuze gebreken	>5 gebreken	Meerdere serieuze gebreken, zoals beschadiging en deformatie, komen voor.
	Ernstige gebreken	>3 gebreken	Manometer staat in rood (onvoldoende druk).
Regel- en wetgeving	Regel- en wetgeving	Voldoet geheel niet meer aan de regel- en wetgeving	De situatie is algemeen onacceptabel, directe vervanging is noodzakelijk.

Gebrekenlijst

[Terug naar tabel](#)

Ernst	Omschrijving
Gering	Bevestiging, zit los
	Oppervlakte, mechanische beschadigingen
	Slangbevestiging, defect
	Verf, beschadigd
Serius	Borgpen, afwezig
	Deformatie, handgreep
	Deformatie, slang
	Deformatie, spuitnozzle
	Deuk in vat, geen lekkage
	Indicator manometer, onderzijde groene vlak
	Inspectiesticker, beschadigd/onleesbaar
	Slang, beschadigd, functioneert nog
Ernstig	Beschadiging, mechanisch
	Indicator manometer, defect
	Indicator manometer, onderzijde gele vlak
	Indicator manometer, onderzijde rode vlak
	Inspectiesticker, afwezig
	Vulling, onvoldoende

Conditieverloop afhankelijk van onderhoud

[Terug naar tabel](#)

Naar conditie	Eenvoudig	Normaal	Uitgebreid
1		0	0
2		6	7
3		12	13
4		17	19
5		20	22
6		23	25

Aspecten

[Terug naar tabel](#)

Naam	Waarde
Bedrijfsproces	Onbelangrijk
Comfort	Onbelangrijk
Cultuurhistorische waarde	Onbelangrijk
Esthetica	Onbelangrijk
Gevolgschade	Onbelangrijk
Inkomstenderving	Onbelangrijk
Veiligheid/gezondheid	Belangrijk

Afbeeldingen

